

Федеральное государственное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@cgemo.ru
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Главного врача
(заместитель)

О.А. Гильденскиольд
м.п.



Экспертное заключение на продукцию

№ 4711-18 от « 18 » ноября 2010 г.

По обращению ЗАО «Минеральная Вата»
полное наименование учреждения (организации)

юридический адрес Моск.обл., г.Железнодорожный, ул.Автозаводская, д.48а
телефон _____

Проведена экспертиза документов: акт отбора образца от 10.11.2010 г., этикетка, сертификат качества ISO 9001:2000 № FM 60531 от 29.11.2006 г.

Заявка на проведение экспертизы № 4711 от 11.11.2010 г.

Договор (контракт) контракт № 616/45757203/00010 от 15.12.2006 г.

Выписка из ЕГРЮЛ № 3019 ж от 29.06.2010 г.

СЭЗ на производство (акт обследования ТО Управления)

СЭЗ на НТД

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)

сертификат качества ISO 9001:2000 № FM 60531 от 29.11.2006 г.

Документация на сырье:

Наименование продукции:

Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты Rockfon: SAMSON

Фирма изготовитель: Rockwool Polska Sp. z o.o. (Роквул Польша Сп. з о.о.)
ul.Kwiatowa 14.PI-66-131 Cigacice, Poland (Польша)

Техническое описание продукции с указанием состава и области применения (для импортной продукции с указанием состава, условий применения)

Состав: минеральная вата, стеклохолст

Область применения: для устройства подвесных потолков в общественных, административных и промышленных зданиях, в т.ч. на предприятиях пищевой промышленности, ЛПУ в помещениях с сухим режимом: вестибюлях, коридорах, холлах и других подсобных помещениях

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» № 9948-18 от 18.11.2010 г.

Гигиеническая характеристика продукции

Состав сырья и материалы: минеральная вата, стеклохолст насыщенность – 0,4 м кв./м куб., воздухообмен – 0,5 об/час, T= 20 гр.С		
Вещества	Показатели	Гигиенический норматив ПДК атм. воздух, с/с, мг/м куб.
Аммиак	менее 0,01	0,04
Бензол	менее 0,001	0,1
Толуол	0,003	0,6
Ксилол	0,002	0,2
Этилбензол	менее 0,001	0,02
Формальдегид	0,008	0,01
Спирт метиловый	менее 0,1	0,5
Калий-40	230±104	не норм.
Родий-226	35±14	не норм
Торий-232	9,3±88	не норм
А эфф.	68±20	370 Бк/кг
Образец относится к I классу строительных материалов. Мощность дозы на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч		

Область применения: для устройства подвесных потолков в общественных, административных и промышленных зданиях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, ЛПУ в помещениях с сухим режимом: вестибюлях, коридорах, холлах и других подсобных помещениях

Заключение эксперта: Рассмотрев представленные документы и учитывая полученные результаты исследования образца панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты Rockfon: SAMSON установлено его соответствие «Единым СанЭиГ требованиям», утв. решением № 299, требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) п.16"»

эксперт, проводивший экспертизу

врач по радиационной гигиене

подпись

подпись

Артюшкина Г.И.
Ф.И.О.

Тучкевич Е.А.

Ф.И.О.