РОСС RU.0001.11АВ66

ООО «СП ДЕБЮТ»

105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.11/13, стр. 4
Тел.(495) 781-63-14, Факс.(495) 781-63-11
E-Mail: spdebut-ab66@mail.ru, fire@spdebut.ru

ТРПБ.RU.ПБ41

Исх. № 132-02/12
от 20.08.2012 г.

Главе Московского
Представительства фирмы
«А/О ЖЕРФЛОР»
г-ну Бенжамину Бакману

Россия, 129110, г. Москва,
ул. Гиляровского, д.47, стр.5

На № 170812 от 17.08.2012 г.

Орган по сертификации продукции ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ" (рег. № ТРПБ.RU.ПБ41 от 21.05.2010г.) информирует о том, что изменения, внесенные Федеральным законом от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ в Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не требуют переоформления сертификата соответствия № С-SA.ПБ41.В.00960 (бланк № ТР 0632690) сроком действия с 29.05.2012 по 28.05.2015.

В соответствии с изменениями в таблице №3 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» продукция: покрытия поливинилхлоридные гомогенные с добавлением кварцевого песка, толщиной от 1,6мм до 5 мм, торговых марок: MACTILE Classic, MACTILE Flexible, MACTILE Antistatic, MACTILE Rolls, PVC STAIR NOSING, PVC SKIRTING, соответствует классу пожарной опасности КМ 1, вместо ранее присвоенного класса пожарной опасности КМ 2.

Руководитель органа по
сертификации продукции
ООО "СП ДЕБЮТ"
ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ" А.В. Беляков